

Assunto: **Re: Questionamento/SAE OURINHOS-SP PP 34-2021**
De: Licitação e Contratos - SAE Ourinhos
<licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br>
Para: Elétrica Radiante <ele.radiante@gmail.com>
Data: 20/12/2021 16:18



Boa tarde, tudo bem?

Em resposta ao questionamento realizado acerca do PP 34/2021, o objeto do certame é a aquisição de materiais elétricos e automação elétrica, sem que seja realizada a instalação. Somente aquisição.

At.te.



Em 20/12/2021 15:40, Elétrica Radiante escreveu:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Senhores(as), Boa tarde.

Na condição de representante da empresa ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI, cadastrada no CNPJ sob o n.º 15.984.883/0001-99, venho através deste, solicitar informação referente ao acima citado:

Solicito esclarecimento, sobre materiais:

39

"

Bateria chumbo ácido "para no-break", selada, com pressão regulada por válvula, 12 Volts 9 Ampères/hora, tensão de flutuação 14,1 V – 14,8 V, corrente de recarga 2,7A máxima possibilidade de **instalação na posição "deitada"**, dimensões (CxLxA) 151x65x94.

"

e 45

"

Luminária pública com tecnologia LED para iluminação externa para **instalação em poste com engaste** em tubo cilíndrico em vias de tráfego, drivers e módulos de ligação independentes, formando Conjunto de placa LED e drivers independentes, de forma que se um driver ou placa LED queimar os demais Conjuntos driver e placa ficam acesos, grau de proteção IP66 ou superior, temperatura de cor 5700k, vida útil ≥ 50.000 horas, fluxo luminoso 18.000 lumens, tensão bivolt 127/220 V, fator de potência $\geq 0,95$, eficiência mínima de 90% (rendimento fotométrico), distorção harmônica (THD) $< 5\%$, fixação em ponta de braço 48–62 mm, cor da luminária branco, com 05 (cinco) anos de garantia, com protetor de surto, **instalação em ponta de braço** com \varnothing de 48,3 mm a 60,3 mm. Corpo em alumínio com pintura eletrostática pó epóxi-poliéster, lente

transparente lisa grau de proteção IP66, irradiação
luminosa 120 graus.

"

que descrevem instalação, o mesmos devem ser instalados, ou somente se trata de fornecimento do material pela possível contratada?

Algum outro material do mesmo certame que deve ser instalado?

Att.

Elétrica Radiante

CNPJ: 15.984.883/0001-99

Goiânia, Brasil

Telefone: + 55 62 3921-6599

Ramal: 286

[e-mail: ele.radiante@gmail.com](mailto:ele.radiante@gmail.com)