

Assunto: **DUVIDA**
De: Polihydro Materiais Hidráulicos <polihydro@hotmail.com>
Para: Licitação e Contratos - SAE Ourinhos
<licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br>
Data: 22/03/2022 16:37



Boa Tarde , Fernando !!! Tudo Bom

Por forme conversamos por telefone , poderia esclarecer estas duvidas

Item 4 : TEE SERVIÇO AUTOCRAVADO ARTICULADO P/ TUBO PVC PBA DN 75MM X 20 MM: TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- FABRICADO CONFORME NTS 175;- DN 50 MM X 20 MM;- PARA EVITAR A PERDA DE COMPONENTES OU QUAISQUER DANOS, DURANTE O MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM, OS TÊS DE SERVIÇO DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE FORNECIDOS MONTADOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS LACRADAS. (QUAL SERIA A MEDIADA CORRETA ?)

Item 5 : TEE SERVIÇO AUTOCRAVADO ARTICULADO P/ TUBO PVC PBA DN 100MM X 20 MM: TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- FABRICADO CONFORME NTS 175;- DN 50 MM X 20 MM;- PARA EVITAR A PERDA DE COMPONENTES OU QUAISQUER DANOS, DURANTE O MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM, OS TÊS DE SERVIÇO DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE FORNECIDOS MONTADOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS LACRADAS (QUAL SERIA A MEDIDA CORRETA ?)

Item 19 : TEE SERVIÇO AUTOCRAVADO ARTICULADO P/ TUBO PVC PBA DN 150MM X 20 MM: TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- FABRICADO CONFORME NTS 175;- DN 50 MM X 20 MM;- PARA EVITAR A PERDA DE COMPONENTES OU QUAISQUER DANOS, DURANTE O MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM, OS TÊS DE SERVIÇO DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE FORNECIDOS MONTADOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS LACRADAS. (QUAL SERIA A MEDIDA CORRETA ?)

Item 34 : FITA VEDA ROSCA, 100% A BASE DE RESINA PTFE, POLITETRAFLUORETILENO (não menciona norma vocês vão aceita sem norma)

ATT

Tiago



POLYHYDRO
Materiais Hidráulicos



19 2184-0186

19 99732-6839

DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES

À Polihydro Materiais Hidráulicos - A/C TIAGO

Assunto: Pedido de esclarecimento

Ourinhos, 23 de março de 2022.

Segue resposta quanto ao questionamento realizado:

Justificativa: Por erro de edição e/ ou de impressão os itens foram impresso com um descritivo erroneo, segue a descrição com deveria ser.

1-Resposta:

Nas Especificações dos itens 04,05,19, quando da edição e na impressão houve um erro e foi ajuntado na descrição dos itens acima o termo "DN 50MM X 20 MM", esse termo deve ser retirado de todos os itens.

Ficando desta maneira os os descritivos:

Item 4 : TEE SERVIÇO AUTOCRAVADO ARTICULADO P/ TUBO PVC PBA DN 75MM X 20 MM:

TEE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO COM AS SEGUINTEs,

CARACTERÍSTICAS:- FABRICADO CONFORME NTS 175; PARA EVITAR A PERDA DE COMPONENTES OU QUAISQUER DANOS, DURANTE O MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM, OS TÊS DE SERVIÇO DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE FORNECIDOS MONTADOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS LACRADAS.

Item 5 : TEE SERVIÇO AUTOCRAVADO ARTICULADO P/ TUBO PVC PBA DN 100MM X 20 MM:

TEE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO COM AS SEGUINTEs,

CARACTERÍSTICAS:- FABRICADO CONFORME NTS 175; PARA EVITAR A PERDA DE COMPONENTES OU QUAISQUER DANOS, DURANTE O MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM, OS TÊS DE SERVIÇO DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE FORNECIDOS MONTADOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS LACRADAS.

Item 19 : TEE SERVIÇO AUTOCRAVADO ARTICULADO P/ TUBO PVC PBA DN 150MM X 20 MM:

TEE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO COM AS SEGUINTEs,

CARACTERÍSTICAS:- FABRICADO CONFORME NTS 175; PARA EVITAR A PERDA DE COMPONENTES OU QUAISQUER DANOS, DURANTE O MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM, OS TÊS DE SERVIÇO DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE FORNECIDOS MONTADOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS LACRADAS.

2-Resposta:

No pedido de melhoria na especificação do item 34, segue especificação.

Item 34: FITA VEDA ROSCA, 100% A BASE DE RESINA PTFE, POLITETRAFLUORETILENO NÃO SINTERIZADO; VALIDADE: POR TEMPO INDETERMINADO; LARGURA: 18 MM; ESPESSURA: 0,07 MM; COMPRIMENTO: ROLO DE 50 M; ATENDE A NORMA: ABNT NBR 13124

Tendo em vista que as mudanças feitas será somente no descritivo, não alterando nem a quantidade nem o valor do produto e muito menos o valor total do pregão, venho por meio deste pedir ao “Setor de Licitação e Contratos ” que tenha a bondade de alterar o descritivo para o descritivo correto sanando assim qualquer duvida que possa pairar.

Atenciosamente,


Manoel José de Souza Neto
Gerente Administrativo de Operações